



0000002053

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KESEHATAN

Jalan Jemursari No. 197 Surabaya 60243
Telp. (031) 8439473, 8439372. Fax. (031) 8483393

Surabaya, 22 Januari 2020

Nomor : 443.5/10285/436.7.2/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Analisa Hasil Pengambilan
Sampel Sanitasi

Kepada
Yth. Direktur RS Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19

di-
SURABAYA

Bersama ini kami sampaikan hasil pengambilan sampel sanitasi di Rumah Sakit Mata Undaan yang dilakukan pada bulan Agustus s/d Desember 2019 yaitu sebagai berikut:

A. Hasil Pengambilan Sampel

No.	Jenis Sampel	Hasil Pemeriksaan	
		Mikrobiologi	Kimia
1	Air Bersih GWT I	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat
2	Air Bersih GWT III	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat
3	Air Bersih Musholla	Memenuhi Syarat	-
4	Air Bersih Laboratorium	Memenuhi Syarat	-
5	Air Bersih Ruang Cuci Gizi	Memenuhi Syarat	-
6	Air Bersih Antara OK I dan OK II	Memenuhi Syarat	-
7	Aier Bersih Ruang Permeriksaan Rawat Inap	Memenuhi Syarat	-

Catatan: Hasil Pemeriksaan Sampel Sebagaimana Terlampir

Atas dasar hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka kami sarankan :

1. Mempertahankan kualitas parameter yang sudah memenuhi syarat;
2. Melakukan pemeriksaan sampel sanitasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
3. Mempertahankan kondisi dan kebersihan lingkungan yang sudah baik.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS,
DINAS KESEHATAN
drg. Febria Rachmanita, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19650228 199203 2 008