

**BERITA ACARA
NOMOR :018/RSMU/PSP/BA/VIII/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga, kami masing-masing:

1. **SUDARTO, Manager PSP**, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

Dan

2. **ANDRI SETIAWAN AFRISAL, Kontraktor**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

telah melakukan pengecekan hasil pekerjaan Penggantian PN10 menjadi PN16 Hydrant RS.Mata Undaan untuk pemenuhan standar dengan hasil sebagai berikut:

1. Semua instrumen yang wajib diganti sesuai penawaran telah dilakukan penggantian dari PN10 menjadi PN16
 2. Telah dilakukan uji fungsi dan training Sistem Hydrant di RSMU pada tanggal 14 Agustus 2023 (dokumentasi terlampir) dan berfungsi dengan baik dan normal serta memenuhi standar tekanan dari PMK yaitu 4.5 Bar di puncak bangunan dan 6.7 Bar pada titik terjauh dari Rumah Pompa (landed)
 3. Retensi selama 3 bulan sebesar 5% dari total biaya kegiatan Rp. 5.750.0000,-
 4. Pembayaran termin 3 sebesar **Rp. 23.000.000,-**
Trade in part bekas dan Rusak (PN10) **Rp. 10.000.000,-**
Total tagihan Rp. 13.000.000,-
- akan ditransfer ke:

**Bank BCA No Rek.2140790535
a/n ANDRI SETIAWAN AFRISAL**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Agustus 2023

Pihak Kedua
Kontraktor




ANDRI SETIAWAN AFRISAL

Pihak Kesatu
Manager PSP



SUDARTO



Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

 Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id

Sudah Terima Dari : RS MATA UNDAAN
Recived From

Banyaknya : Tiga Belas Juta Rupiah.
Amount

Untuk Pembayaran : Pelunasan Pembayaran Pekerjaan PN 16 (Gedung Medik Sentral) . Rp 23.000.000

Acessories Bekas PN10: Rp 10.000.000

Rp. 13,000,000

Pembayaran dengan Chague/Bilyet Giro/Transfer

Nama :Andri Setiawan Afrisal

Nomer rekening : 2140790535

Bank : BCA

surabaya. 21 agustus 2023



ANDRI SETIAWAN AFRISAL

Pembayaran ini dianggap Sah. Apabila Pembayaran dengan Chague/Bilyet Giro tsb yang dapat diungkan
This receipt will be cleared after Bilyet Giro / Chegue can cleared

5/22/23
/3

CV BAYU BAKEL PERKASA

Kpd: CV PRAMBANAN ELECTRIK

Up: bpk Andri setiawan

Perihal : Penawaran Harga Jual Aecessories Bekas

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut.

NO	URAIAN ACESSORIES	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Hydrant Pilar 4" 10k (ozeki)	4	unit	700.000	2.800.000
2	Gate Valve Toyo 4" PN 16	3	unit	700.000	2.100.000
3	Selang Hydrant 2.1/2" 10k (ozeki)	2	unit	250.000	500.000
4	landing valve 2.1/2" 10k (ozeki)	14	unit	150.000	2.100.000
5	landing valve 1.1/2" 10k (ozeki)	14	unit	150.000	2.100.000
6	selang hydrant 1.1/2" 10k (ozeki)	2	unit	200.000	400.000
				JUMLAH	10.000.000

Hormat kami.

Jakarta 18 agustus 2023

(JOKO SULAKSONO)

Spare part PM-10 yg diganti.
5/22/23
18

