



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

Jl. Dukuh Menanggal No. 124 – 126 Telp. 031 – 8280254 ; 8292648 Fax. 8294447

SURABAYA – 60234

SURAT KETERANGAN

Nomor : 566/g 2 /LISTRIK/108.5-SBY/V/2019

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik pada tanggal 14 Mei 2019 terhadap Instalasi Instalasi Listrik, diterangkan bahwa :

A. Data Umum

1. Jenis Obyek K3 : Instalasi Listrik
2. Nama Perusahaan / Nama Pemilik : Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
3. Alamat Perusahaan : Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya - Jawa Timur

B. Data Teknik Objek Pengawasan

1. Jenis / Merk : Instalasi Listrik
2. Nomor seri / type : AC 220/380 Volt
3. Tahun Pembuatan / Pemasangan : 2019
4. Asal Negara Pembuat : Indonesia

MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 31 Mei 2019

Mengetahui,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS
K3 LISTRIK, ELEVATOR & ESCALATOR

SUCIPTO HADI, SH, ST

Nip. 196504201990031010

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN & PENGUJIAN INSTALASI LISTRIK
DI TEMPAT KERJA**

Nomor : 566/92/Lap.Listrik/V/2019

Sesuai dengan surat permohonan dari : dr. Sudjarno, Sp.M (K) ^{af}
pada tanggal 08 April 2019 , maka telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian
terhadap instalasi listrik yang dipasang di :

Nama Perusahaan : Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
A l a m a t : Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya -Jawa Timur
Instalatur : PLN
Daya : 555 KVA; Penerangan : 44,9 KW; Tenaga : 406,7
KW
Nomor Sertifikat : -

Dengan hasil sebagai berikut :

A. Pemeriksaan

Pelaksanaan pemasangan instalasi listrik sesuai dengan gambar, yang telah dilaksanakan dengan Surat Pengesahan - dan tidak terdapat penyimpangan.

B. Pengujian

1. Percobaan tanpa beban selama ± 10 menit tidak terdapat hal-hal yang meragukan.
2. Percobaan dengan beban penuh selama ± 10 tidak terdapat hal-hal yang meragukan.

C. Kondisi pada waktu diadakan pemeriksaan dan pengujian :

1. Suhu udara : 32°C
2. Kelembaban : 60 %

Pemeriksaan dan pengujian pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 14.00 WIB dengan Pengukuran temperature menggunakan alat ukur jenis Infrared merk IRTEX 40 dengan Hasil sebagai berikut :


PHB Utama	Phasa R.S.T rata-rata = 31 s/d 32 °C
PHB Cabang	Phasa R.S.T rata-rata = 32 s/d 33 °C

D. Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik SESUAI dan LAYAK PAKAI dengan ketentuan sebagai berikut :

Instalasi Listrik harus diperiksa dan diuji ulang setiap 1 (satu) tahun sekali, kecuali ada kerusakan teknis.

Surabaya, 14 Mei 2019
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Listrik, Elevator & Escalator
Yang Memeriksa


SUCIPTO HADI, SH, ST
Nip. 19650420 199003 1 010