



Pemerintah Provinsi Jawa Timur
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

Jl. Dukuh Menanggal No. 124 – 126 Telp. 031 – 8280254 ; 8292648 Fax. 8294447

SURABAYA – 60234

SURAT KETERANGAN

Nomor : 566/103/KBKR/108.5-SBY/V/2019

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Bidang Kebakaran pada tanggal 13 Mei 2019 terhadap Instalasi Proteksi Kebakaran, diterangkan bahwa :

A. Data Umum

1. Jenis Obyek K3 : Instalasi Proteksi Kebakaran
2. Nama Perusahaan / Nama Pemilik : Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
3. Alamat Perusahaan : Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya - Jawa Timur

B. Data Teknik Objek Pengawasan

1. Jenis / Merk : Instalasi Alarm
2. Nomor seri / type : -
3. Tahun Pembuatan / Pemasangan : 2019
4. Asal Negara Pembuat : Indonesia
5. Tempat pemasangan : Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya - Jawa Timur

MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 31 Mei 2019

Mengetahui,

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur


Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Bidang Kebakaran


SUCIPTO HADI, ST,SH

Nip. 19650420 199003 1 010

HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Instalasi Alarm

Nomor : 566/103/Lap. Proteksi Keb/V/2019

Berdasarkan permohonan pada tanggal 23 Maret 2019

Nama : Ir. Doellati P⁰⁴
Jabatan : Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata
Perusahaan : Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya - Jawa Timur

Dari hasil pemeriksaan diperoleh data teknik sebagai berikut :

1. Pemakaian Listrik : AC PLN (200 KVA)
2. Jenis Sumber Arus Cadangan : Genset
3. Jumlah dan jenis detector : 173 Smoke Detector & 59 Head Detector
4. Jumlah Bel Alarm per kelompok : 1 buah per lantai
5. Jumlah titik panggil : 2 titik per lantai
6. Tanggal pemeriksaan & pengujian : 13 Mei 2019
7. Tempat Pemasangan : Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya - Jawa Timur

Pemeriksaan :

1. Seluruh instalasi diperiksa secara visual , baik
2. Panel central pemasangan telah memenuhi syarat.

Pengujian :

1. Panel central diuji dengan signal line dapat berfungsi dengan baik.
2. Lampu Indicator pada panel Alarm Kebakaran dapat memberikan signal dari detector.
3. Pada saat pengujian bel alarm dapat berfungsi dengan baik.

Dari hasil pemeriksaan dan pengujian : instalasi Alarm Kebakaran SESUAI DAN LAYAK pakai dengan syarat :

Pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap instalasi Alarm Kebakaran diperiksa ulang selambat-lambatnya setahun sekali setelah dikeluarkan pengesahan pemakaian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Ins. 11/M/BW/1997.

Surabaya, 13 Mei 2019

Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Bidang Kebakaran Yang Memeriksa dan Menguji,



SUCIPTO HADI, ST, SH

Nip. 19650420 199003 1 010