



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

Jl. Dukuh Menanggal No. 124 – 126 Telp. 031 – 8280254 ; 8292648 Fax. 8294447

SURABAYA – 60234

SURAT KETERANGAN

Nomor : 566/101 /KBKR/108.5-SBY/V/2019

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Bidang Kebakaran pada tanggal 14 Mei 2019 terhadap Instalasi Proteksi Kebakaran, diterangkan bahwa :

A. Data Umum

1. Jenis Obyek K3 : Instalasi Proteksi Kebakaran
2. Nama Perusahaan / Nama Pemilik : Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
3. Alamat Perusahaan : Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya - Jawa Timur

B. Data Teknik Objek Pengawasan

1. Jenis / Merk : Instalasi Hydrant
2. Nomor seri / type : -
3. Tahun Pembuatan / Pemasangan : 2019
4. Asal Negara Pembuat : Indonesia
5. Tempat pemasangan : Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya - Jawa Timur

MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 31 Mei 2019

Mengetahui,
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Bidang Kebakaran

SUCIPTO HADI, ST,SH


Nip. 19650420 199003 1 010

HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN


Instalasi Hydrant

Nomor : 566/10/Lap. Proteksi Keb/V/2019

Berdasarkan permohonan pada tanggal 23 Maret 2019

Nama : Ir. Doellati 
Jabatan : Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata
Perusahaan : Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya - Jawa Timur

Dari hasil pemeriksaan diperoleh data teknik sebagai berikut :

1. Pemakaian Listrik : AC PLN
2. Jenis Sumber Arus Cadangan : Genset
3. Hydrant Gedung : 19 buah
4. Hydrant Halaman : 5 buah
5. Tandon Air (Reservoir) : 285 m³ 
6. Tanggal pemeriksaan & pengujian : 13 Mei 2019
7. Tempat Pemasangan : Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya - Jawa Timur

Pemeriksaan :

1. Seluruh instalasi diperiksa secara visual , baik
2. Panel central pemasangan telah memenuhi syarat.

Pengujian :

Pompa bekerja secara otomatis setelah pilar hydrant terjauh dibuka maka pompa jalan dan selang dengan nozle berdiameter 2,5 " mengeluarkan pancaran air sejauh ± 30 meter, pilar hydrant ditutup kemudian pompa utama dimatikan secara manual

Dari hasil pemeriksaan dan pengujian : instalasi Hydrant SESUAI DAN LAYAK pakai dengan syarat :

Pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap instalasi Hidrant Kebakaran diperiksa ulang selambat-lambatnya setahun sekali setelah dikeluarkan pengesahan pemakaian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Ins. 11/M/BW/1997.

Surabaya, 13 Mei 2019

Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Bidang
Kebakaran Yang Memeriksa dan Menguji,



SUCIPTO HADI, ST, SH
Nip. 19650420 199003 1 010