

Surabaya, 9 November 2020

Nomor : 008/RSMU/SAN/XI/2020
Lampiran : 3 lembar
Perihal : Laporan Hasil Kultur Semester II Tahun 2020 dan Usulan Tindak Lanjut

**Yth. Wadir Administrasi, Umum dan Keuangan
di Tempat**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil kultur pada periode Semester II Tahun 2020 yang meliputi pemeriksaan mikrobiologi kamar operasi, pemeriksaan air bersih kamar operasi, pemeriksaan mikrobiologi di Instalasi Gizi dan usap linen, berikut kami sampaikan evaluasi dan tindak lanjut yang diusulkan.

Demikian evaluasi dan tindak lanjut yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ka. Instalasi Sanitasi dan Lingkungan



Wawan Suprawismana, S.KM

Lampiran 1 : Laporan Hasil Kultur Semester II Tahun 2020
1. Pemeriksaan Mikrobiologi Kamar Operasi (tanggal 14 Oktober 2020)

No	Jenis Pemeriksaan	Lokasi Pemeriksaan	Hasil
1.	Udara ruang	a. Kamar Operasi 1 (OT 1)	Tidak Memenuhi baku mutu
		b. Kamar Operasi 2 (OT 2)	Tidak Memenuhi baku mutu
		c. Kamar Operasi 3 (OT 3)	Memenuhi baku mutu
		d. Kamar Operasi 4 (OT 4)	Memenuhi baku mutu
		e. Kamar Operasi 5 (OT 5)	Memenuhi baku mutu
		f. Kamar Operasi 6 (OT 6)	Memenuhi baku mutu
		g. Kamar Operasi 7 (OT 7)	Memenuhi baku mutu
		h. Kamar Operasi 8 (OT 8)	Memenuhi baku mutu
		2.	Usap dinding dan lantai
b. Kamar Operasi 2 (OT 2)	Tidak Memenuhi baku mutu (usap lantai)		
c. Kamar Operasi 3 (OT 3)	Memenuhi baku mutu		
d. Kamar Operasi 4 (OT 4)	Memenuhi baku mutu		
e. Kamar Operasi 5 (OT 5)	Memenuhi baku mutu		
f. Kamar Operasi 6 (OT 6)	Memenuhi baku mutu		
g. Kamar Operasi 7 (OT 7)	Memenuhi baku mutu		
h. Kamar Operasi 8 (OT 8)	Memenuhi baku mutu		

2. Pemeriksaan air bersih di Kamar Operasi

No	Jenis Pemeriksaan	Lokasi Pemeriksaan	Hasil
1.	Mikrobiologi	a. Koridor Kamar Operasi 1-2 (OT 1-2)	Memenuhi baku mutu
		b. Koridor Kamar Operasi 3-4 (OT 3-4)	Memenuhi baku mutu
		c. Koridor Kamar Operasi 5-6 (OT 5-6)	Memenuhi baku mutu
		d. Koridor Kamar Operasi 7-8 (OT 7-8)	Memenuhi baku mutu
		e. Ruang Dekontaminasi	Memenuhi baku mutu
		f. Ruang Pantry	Tidak Memenuhi baku mutu
		2.	Kimia Fisika
b. Koridor Kamar Operasi 3-4 (OT 3-4)	Memenuhi baku mutu		
c. Koridor Kamar Operasi 5-6 (OT 5-6)	Memenuhi baku mutu		
d. Koridor Kamar Operasi 7-8 (OT 7-8)	Memenuhi baku mutu		
e. Ruang Dekontaminasi	Memenuhi baku mutu		
f. Ruang Pantry	Memenuhi baku mutu		

3. Pemeriksaan mikrobiologi di Instalasi Gizi

No	Jenis Pemeriksaan	Jenis Sampel Pemeriksaan	Hasil
1.	Usap alat makan	Piring	Memenuhi baku mutu
2.	Usap alat masak	Stock Pot	Tidak Memenuhi baku mutu
3.	Sampel makanan	Ayam Rica	Memenuhi baku mutu

4. Usap linen

No	Jenis Pemeriksaan	Hasil
1.	Usap linen	Memenuhi baku mutu

Lampiran 2 : Usulan Tindaklanjut

Dari hasil koordinasi antara Kepala Instalasi Kamar Operasi, Instalasi Gizi dan Instalasi Sanitasi dan Lingkungan, berikut usulan tindak lanjut dari hasil kultur yang tidak memenuhi baku mutu pada Semester II Tahun 2020 :

No	Hasil Kultur Tidak Memenuhi Baku Mutu	Usulan Tindak Lanjut
1.	Udara ruang Kamar Operasi 1 (OT 1)	1. Penggantian filter AC (Pre Filter dan Medium Filter) Koridor Kamar Operasi 1-2. 2. Setting ulang pintu Kamar Operasi 1 dan 2, agar hanya dapat dibuka 1 (satu) sisi pintu saja. 3. Penutupan celah-celah pintu yang berhubungan dengan Kamar Operasi 1 dan 2. 4. Pembersihan dan desinfeksi ulang 5. Kultur ulang : a. Udara ruang Kamar Operasi 1 (OT 1), Kamar Operasi 2 (OT 2) dan Koridor OT 1-2. b. Usap lantai Kamar Operasi 2 (OT 2).
2.	Udara ruang Kamar Operasi 2 (OT 2)	
3.	Usap lantai Kamar Operasi 2 (OT 2)	
4.	Mikrobiologi air bersih di ruang Pantry Kamar Operasi	1. Dilakukan chlorinasi dengan menggunakan kaporit 2. Pemeriksaan ulang mikrobiologi air bersih di ruang Pantry Kamar Operasi
5.	Usap alat masak di Instalasi Gizi	1. Koordinasi dengan Kepala Instalasi Gizi untuk mengevaluasi proses pembersihan dan desinfeksi alat. 2. Pemeriksaan ulang usap alat masak.

**RINCIAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM
RS. MATA UNDAAN SURABAYA
BULAN SEPTEMBER 2020**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JUMLAH SAMPEL	NAMA RUANG	BAKU MUTU	ACUAN	PERKIRAAN BIAYA
1	Mikrobiologi Udara (Air Count)	3	Kamar Operasi 1 dan 2 (2) - Selasar OK 1-2 (1)	Ruang Operasi Kosong : 35 CFU/m ³	Permenkes No. 7 Tahun 2019	1.200.000
2	Usap lantai	1	Kamar Operasi 2 (1)	0-5 CFU/cm ²	Permenkes No. 7 Tahun 2019	74.000
3	Air Bersih (Mikro)	1	Pantry (1)	Sesuai Permenkes No. 32 Tahun 2017	Permenkes No. 32 Tahun 2017	150.000
4	Usap alat masak	1	Instalasi Gizi	E.coli : negatif ALT	Permenkes No. 1204 Tahun 2004	274.000
5	Biaya Petugas	2				480.000
6	Biaya Transportasi					500.000
TOTAL PERKIRAAN BIAYA						2.678.000

Mengetahui,



Uswatun Hasanah
Ka. Instalasi Gizi



Wawan Suprawismana
Ka. Instalasi Sanitasi dan Lingkungan



Zwei Sulianto
Ka. Instalasi Kamar Operasi