

Surabaya, 22 Januari 2025

Nomor : 01/RSMU/TI/I/2025

Lampiran : 2 (dua) lembar

Perihal : Maintenance UPS Server Lt.6

Yth.

GM Umum dan SDM

di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kerusakan battrey utama UPS server lt.6, kami mengajukan untuk pengantian battery tersebut. Adapun detail spesifikasi UPS yang kami gunakan sebagai berikut :

No	Keterangan	Spesifikasi
1	Pembelian	Th 2021
2	Merk	APC Smart
3	Type	SRT2200XLI
4	Kapasitas	1200 W
5	Load/runtime	36 menit /part
6	Type battrey	APCRBC141

Untuk total UPS yang terpasang di server lantai 6 sebanyak 4 unit, terdiri dari 1 battrey utama beserta switch connector dan 3 unit battrey. Dengan jumlah UPS tersebut dapat mengcover listrik selama 2 jam 8 menit. Adapun kebutuhan anggaran untuk maintenance UPS server lantai 6 sebesar Rp. 13.320.000,- harga tersebut sudah termasuk PPN 11%. Untuk anggran maintenance UPS sudah kami masukkan didalam RBA tahun 2025.

Demikian surat pengajuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Manager ITRS,



Bayu Wijaya, S.Kom

KONDISI UPS APC SRT220XLI

1. UPS server lantai 6



2. Kondisi batrrey yang rusak



Kondisi Normal



Notif kerusakan part batrrey



Quotation

CV. ALZAM MITRA INFONET

Jl. Bukit Palma Blok AA1 No.53
Tlpn : 081554425449
email : info@alzammitranet.com

Date 21-Jan-2025
Quotation # 004/H/01/2025
Customer ID 2
RSMU

Quotation For

Bapak Bayu
Rumah Sakit Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No. 19
Surabaya 60274

Quotation valid until: 10-Feb-25

Qty	PN	Description	Unit Price	Total Price
1	APCRBC14	APC Replacement Battery Cartridge for Smart-UPS On-Line Garansi 1 tahun	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000,00
			Jumlah (Sebelum PPN)	Rp 12.000.000,00
			Diskon	Rp -
			PPN (11%)	Rp 1.320.000,00
			Jumlah total setelah PPN	Rp 13.320.000,00

Note :

- Proses 10-14 Minggu setelah PO diterima
- Sudah termasuk replacement battery
- Penawaran berlaku untuk 14 Hari
- Harga bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti harga berjalan

Surabaya, 21 Januari 2025

CV. Alzam Mitra Infonet

Lucky