

NOTA DINAS
NOMOR : 015/RSMU/PM/XII/2021

Yth : dr. Aditya Bagus Djatmiko, M.Kes. (WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS)
Dari : Otto Desyanto, S.Kep
Hal : Permohonan Penggantian Exhaust ruang Prothesa yang baru
Sifat : PENTING
Tanggal Nota : 22-12-2021

Isi :

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah beroperasinya ruang penunjang medis di gedung baru dan belum beroperasinya ruang Prothesa yang baru yang salah satunya disebabkan exhaust di ruang prothesa terlalu kecil. Harapan kami exhaust di ruang prothesa yang sekarang diganti dengan exhaust yang lebih besar, mengingat bahan kimia untuk pembuatan prothesa menimbulkan bau yang sangat menyengat yang berbahaya bagi petugas prothesa apabila menggunakan exhaust yang terpasang sekarang (terlalu kecil) yang kemampuan menyedot udara keluar ruangan sangat minim. Terkait penggantian exhaust di ruang prothesa apakah masih dalam tanggungan proyek atau menjadi beban RS. Mata Undaan ?

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
KEPALA INSTALASI PENUNJANG
MEDIS

Otto Desyanto, S.Kep

Jawaban :

dr. Aditya Bagus Djatmiko, M.Kes. (22-12-2021)

Mohon berkoordinasi dengan tim IPS dahulu