

23 Juli 2022

Nomor : 029/RSMU/IPSR/S/VII/2022
Lampiran : 2
Perihal : Pengadaan Aki GENSET 1

Yth. GM Umum & SDM Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil evaluasi kegagalan start selama 2 kali jadwal pemanasan mingguan serta pengecekan dari hasil pengukuran tegangan dan dilihat tanggal pemasangan bahwa dipastikan Aki Genset 2 telah melewati batas usia pemakaiannya.

Dalam rangka pencegahan kegagalan operasional Genset 1 saat kondisi darurat akibat usia aki maka kami Manajer Pemeliharaan Sarana Prasarana mengajukan rincian biaya dan anggaran pengadaan aki untuk penggantian dan sudah kami anggarkan di RAB 2022.

Spesifikasi	Merk	Jumlah	Harga Satuan	Total Biaya
12V200AH	GS Premium/N200	2 Unit	Rp.3.750.000	Rp.7.500.000

Rincian biaya yang kami lampirkan adalah berdasarkan penawaran dari supplier aki dan telah kami pilih supplier dengan harga terendah dari informasi beberapa took Aki.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Sudarto
Manajer PSP RS. Mata Undaan



RS MATA
UNDAAN



Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

 Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

 [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

rsmataundaan.co.id

Surabaya, 19 Januari 2022

Kepada Yth,
RS. Mata Undaan

Attn : Bp. Darto
Telp :-

Perihal : Penawaran Harga Battery merk GS

Dengan hormat,

Sesuai dengan kebutuhan RS. Mata Undaan untuk pengadaan Battery dengan merk GS Premium, berikut kami sampaikan penawaran harga untuk item Battery tersebut :

No	Type Battery	Capacity (Ah)	Voltage	Price/Pcs
1	GS Premium (N200)	200 Ah	12 V	Rp 3.750.000,-

Keterangan :

1. Franco Surabaya
2. Garansi selama 1 tahun
3. Ready stock

Kami berharap segera mendapatkan kabar baik dari Bapak.
Demikian surat penawaran harga dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(Yanuaris)

MB: Harga masih sama