



RS MATA
UNDAAN

Surabaya, 27 Oktober 2020

Nomor : 036/RSMU/IPSR/S/X/2022
Lampiran : 2
Perihal : Pengajuan penggantian part Dumbwaiter GMS

Yth. **General Manager Umum Rumah Sakit Mata Undaan**
Surabaya

Dengan hormat,

Berdasarkan rekomendasi oleh teknisi PT.BAYU SUMBER ABADI pada tanggal 05 Oktober 2022 pada servis rutin bahwa parts Dumbwaiter GMS mengalami kerusakan sehingga harus dilakukan penggantian, maka dengan ini kami Manager PSP RS Mata Undaan mengajukan surat pengajuan biaya penggantian part yang rusak.

Harga dan spesifikasi teknis terlampir berdasarkan pada penawaran yang di ajukan oleh pihak PT.BAYU SUMBER ABADI

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Sudarto
Manager RS. Mata Unda

Urgent!

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia
T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya
@ rs.mataundaan
rsmataundaan.co.id



PT. BAYU SUMBER ABADI

PT. BAYU SUMBER ABADI

Elevator-Escalator-Sparepart-Maintenance



BYU LIFT

Office & Factory :

Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E3, Surabaya

Telp : (031) 7876610 Fax : (031) 7876610 Email : kontak.bsa@gmail.com

No : H112/BSA-MTC/SK/X/2022

Surabaya, 05 Oktober 2022

Hal : Surat Pemberitahuan

Kepada Yth.,

Rumah Sakit Mata Undaan

Jl. Undaan Kulon No. 19 Kota Surabaya

Telp : (031) 534 3806

Email : -

Up. Pak Sudarto

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan terkait dengan kondisi Dumbwaiter di **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** berdasarkan hasil service yang dilaksanakan oleh teknisi kami pada hari Selasa, 04 Oktober 2022 sebagai berikut :

NO	URAIAN	VISUAL	KONDISI	KETERANGAN
1	Box Oli		Bocor Berfungsi penampung oli pelumasan Rail	Kondisi tersebut mengakibatkan pelumasan menjadi over dan oli pelumas cepat habis Usulan : dilakukan penggantian Box Oli

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. BAYU SUMBER ABADI



PT. BAYU SUMBER ABADI

NUR ANISA

Direktur



PT. BAYU SUMBER ABADI

PT. BAYU SUMBER ABADI

Elevator-Escalator-Sparepart-Maintenance



BYU LIFT

Office & Factory :

Jl. Raya Manukan Kulon No. 60 Blok E3, Surabaya

Telp : (031) 7876610 Fax : (031) 7876610 Email : kontak.bsa@gmail.com

No : H124/BSA-MTC/SP/X/2022
Hal : Penawaran Sparepart

Surabaya, 05 Oktober 2022

Kepada Yth.,

Rumah Sakit Mata Undaan

Jl. Undaan Kulon No. 19 Kota Surabaya

Telp : (031) 534 3806

Email : -

Up. Pak Sudarto

Dengan hormat

Bersama ini kami sampaikan penawaran harga pengadaan dan pemasangan sparepart dumbwaiter di **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1.	Box Oli	Pcs	2	500.000	1.000.000
				Total	1.000.000
				PPN 11%	110.000
				Grand Total	1.110.000

Keterangan :

1. Pembayaran 100% Setelah pekerjaan selesai
2. Barang ready stock
3. Instalasi 1 Hari

Demikian penawaran ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. BAYU SUMBER ABADI

PT. BAYU SUMBER ABADI

NUR ANISA

Direktur