

13 Desember 2022

Nomor : 045/RSMU/IPSRs/XII/2022
Lampiran : 2
Perihal : Pengajuan perbaikan TB MCFA lantai 3A GMS

Yth. **Wakil Direktur Umum Rumah Sakit Mata Undaan**
Surabaya

Dengan hormat,


Menindaklanjuti laporan satpam bahwa fire alarm lantai 3A GMS sering berbunyi dan setelah dilakukan pengecekan dapat dipastikan bahwa alarm tersebut palsu yang disebabkan modul TB MCFA pada lantai 3A berkarat.

Hal tersebut disebabkan oleh penempatan unit yang kurang tepat yaitu di Ruang Panel dan UPS OK yang suhu ruangnya selalu diwajibkan dingin sehingga terjadi kondensasi dan oksidasi pada modul. Hal ini juga pernah terjadi saat gedung belum diserahkan oleh kontraktor kepada P4MU.

Atas temuan dan pertimbangan tersebut kami Manager PSP mengajukan rencana anggaran dan biaya penggantian part dan relokasi TB ke lorong CSSD dengan suhu ruangan yang lebih hangat.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Sudarto
Plt Ka IPSRS RS. Mata Undaan



RS MATA
UNDAAN



Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

rsmataundaan.co.id

Kpd : RS MATA UNDAAN
Up : Bpk Sudarto

Surabaya .13 november 2022

Bersama Ini.

Kami Sampaikan Penawaran Penggantian Dan Pemindahan Modul MCFA Lt 3 Gedung Medik Sentral Sebagai Berikut.

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	SPECSIFIKASI	HARGA SATUAN	HARGA UPAH	JUMLAH
1	MODUL O/i 24v (Sudah termasuk setting)	2	set	hoseki	5,725,000	3,700,000	15,150,000
2	Box Panel 40x40x10 tebal 1.5	1	unit	lokal	175,500	50,000	225,500
3	Kabel DAC 100x50	4	mtr	lokal	17,500	8,000	102,000
4	Kabel FRC 2 x 2,5	50	mtr	Suprime	47,550	12,500	3,002,500
5	Kabel FRC 2 x 1,5 OR	15	mtr	suprime	35,700	8,500	663,000
6	Kabel NYA 1X1.5	15	mtr	suprime	12,000	5,000	255,000
7	Terminal 2,5 x 10 set OR	1	unit	lokal	132,500	50,000	182,500
8	Smoke detector ROR	1	unit	hoseki	300,000	80,000	380,000
TOTAL							19,960,500

Not.

- 1 . DP 50% Dari Total Nominal Yang Telah Distujui
- 2 . Penawaran Harga Berlaku 14 hari kerja
3. Masa garansi Pekerjaan 1Tahun
- 4.Pembayaran . Bank BCA No rekening 2140790534 Nama Andri Setiawan Afrisal

Hormat kami.
Surabaya. 13 November 2022

Harga setelah nego

Rp. 15.000.000,-



ANDRI SETIAWAN AFRISAL