

Surabaya, 18 Agustus 2021

Nomor : 025/RSMU/IPSR/S/VIII/2021
Lampiran : 1
Perihal : Pengadaan Accu/Aki UPS OT 5 dan 7 GMS

**Yth. Direktur Umum Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya**

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil pengecekan dan simulasi internal IPSRS pada 14 Agustus 2021 saat diketahui bahwa aki pada UPS OT 5 dan 7 drop akibat usia aki yang telah melewati batas usia pemakaiannya.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut kami Plt Ka Instalasi Pemeliharaan Sarana mengajukan rincian biaya dan anggaran pengadaan aki untuk UPS OT 1 dan 2 dari pihak ketiga.

Spesifikasi	Merk	Jumlah	Harga Satuan	Total Biaya
12V7AH/20HR	KIJO	80 Unit	Rp.185.000	Rp.14.800.000

NB:

1. Satu unit UPS menggunakan 40 pcs aki
2. Aki bekas akan dibeli oleh supplier aki dan akan dikalkulasikan dengan harga pelunasan.

Rincian biaya yang kami lampirkan adalah berdasarkan penawaran dari supplier aki dan telah kami pilih supplier dengan harga terendah setelah berkoordinasi dengan Bagian Rumah Tangga.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Sudarto
Plt Ka IPSRS RS. Mata Undaan



RSMATA
UNDAAN



Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

rsmataundaan.co.id

Monitoring dan Pengujian UPS Kamar Operasi
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya



Tanggal: 14 Agustus 2021

Nomor Panel		Tangan Listrik Normal (V)			Tangan Listrik Padam (V)			Waktu Pengujian	Lama Pengujian (Menit)	Tanggal Pasang Aki	Usia Aki (Bulan)	Catatan	Nama Petugas
PANEL	UPS	Ph-Ph	Ph-N	Freq (Hz)	Ph-Ph	Ph-N	Freq (Hz)						
OK 1	MINOR 1	380	220	50	380	220	50	11.38-12.01	23	6/3/2021	2		
OK 2	MINOR 2	380	220	50	380	220	50	11.46-12.01	15	6/3/2021	2		
OK 3	MAYOR 3	380	220	50	380	220	50	11.39-12.01	22	4/24/2021	4	Voltmeter Mati	
OK 4	MAYOR 4	380	220	50	380	220	50	11.39-12.01	22	4/24/2021	4		Fikri, Mat
OK 5	MAYOR 5	380	220	50	380	220	50	11.39-12.01	22			Mati 11.48	
OK 6	MAYOR 6	380	220	50	380	220	50	11.39-12.01	22	4/24/2021	4		
OK 7	MAYOR 7	380	220	50	380	220	50	11.40-12.01	11			Mati 11.42	
OK 8	MAYOR 8	380	220	50	380	220	50	11.40-12.01	21	4/24/2021	4		

Kesimpulan:

Mengetahui

Sudarto

Surabaya, 16 Agustus 2021

Kepada Yth,
RS. Mata Undaan

Attn : Bp. Darto
Telp : -

Perihal : Penawaran Harga Battery VRLA Merk Kijo

Dengan hormat,

Sesuai dengan kebutuhan Bp. Darto untuk pengadaan Battery VRLA, berikut kami sampaikan penawaran harga untuk item Battery VRLA tersebut :

No	Type Battery	Capacity (Ah)	Voltage	Dimensi			Price/Pcs
				P (mm)	L (mm)	T (mm)	
1	Kijo JS 12-7	7 Ah	12 V	152	65	94	Rp 185.000,-

Keterangan :

1. Franco Surabaya
2. Garansi selama 3 bulan
3. Ready stock

Kami berharap segera mendapatkan kabar baik dari Bapak.

Demikian surat penawaran harga dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(Yanuaris)