

Surabaya, 3 Mei 2021

Nomor : 015/RSMU/IPSR/S/V/2021
Lampiran : 1
Perihal : Pengadaan Accu/Aki UPS OT 1 dan 8 GMS

**Yth. Wakil Direktur Umum Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya**

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil pengecekan dan simulasi internal IPSRS pada 24 April 2021 saat diketahui bahwa aki pada UPS OT 1 dan 2 drop akibat usia aki yang telah melewati batas usia pemakaiannya.

Hal tersebut sudah kami prediksi berdasarkan kondisi bahwa selama Kamar Operasi GMS belum operasional seluruh UPS stand by dalam keadaan hidup dengan catatan bahwa rata-rata usia aman penggunaan aki adalah kurang lebih 2 (dua) tahun terhitung sejak aki di pasang di UPS.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut kami Plt Ka Instalasi Pemeliharaan Sarana mengajukan rincian biaya dan anggaran pengadaan aki untuk UPS OT 1 dan 2 dari pihak ketiga.

Spesifikasi	Merk	Jumlah	Harga Satuan	Total Biaya
12V7AH/20HR	SMT	80 Unit	Rp.185.000	Rp.14.800.000


NB:

1. Satu unit UPS menggunakan 40 pcs aki
2. Aki bekas akan dibeli oleh supplier aki dan akan dikalkulasikan dengan harga pelunasan.

Rincian biaya yang kami lampirkan adalah berdasarkan penawaran dari supplier aki dan telah kami pilih supplier dengan harga terendah setelah berkoordinasi dengan Bagian Rumah Tangga.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Sudarto

Plt Ka IPSRS RS. Mata Undaan

