

02 Maret 2022

Nomor : 010/RSMU/IPSRs/III/2022
Lampiran : 2
Perihal : Pengajuan Pembayaran Progres 1 Perbaikan Sistem Hydrant

**Yth. Wakil Direktur Umum Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti laporan progress perbaikan system hydrant sprinkler RS.Mata Undaan dan pengajuan pembayaran progres 1,dengan ini kami Plt.Ka.IPSRS mengajukan surat permohonan pembayaran 25% opname perbaikan hydrant dengan nilai sebesar yang tertera pada tagihan dari Pihak Ketiga.

Dalam surat ini juga kami lampirkan beberapa pekerjaan yang sudah selesai dan dalam proses penyelesaian.Pekerjaan perbaikan system hydrant ini diharapkan bisa selesai akhir Maret 2022 dan selambat-lambatnya sebelum Gedung Layanan Premium dilakukan Uji Fungsi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Hormat kami,



Sudarto
Plt Ka IPSRS RS. Mata Undaan

LAPORAN PERBAIKAN SISTEM HYDRANT
GEDUNG MEDIK SENTRAL
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

1. Penggantian Panel lama dengan Panel baru (Inverter)




2. Penggantian Safety Valve



3. Penggantian Packing Pressure Tank



4. Penambahan Pressure Gate dan gate Valve ½"



5. Rewiring Panel Diesel Pump



6. Pemindahan AAV (Automatic Air Vent)

