

Surabaya, 3 Mei 2021

Nomor : 016/RSMU/IPSRS/V/2021
Lampiran : 2
Perihal : Perbaikan dan redesain support logo RSMU GMS

**Yth. Wakil Direktur Umum Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya**

Dengan hormat,


Berdasarkan evaluasi oleh staff IPSRS dan kondisi lapangan serta kerusakan-kerusakan dan perbaikan yang dilakukan, dengan ini kami Plt.Ka.IPSRS mengajukan perbaikan logo RS.Mata Undaan lantai 6 Gedung Medik Sentral dengan pertimbangan-pertimbangan:

1. Support eksisting kurang kuat akibat dimensi dan jenis material yang digunakan;
2. Prediksi bahwa sambungan las akan retak atau lepas akibat penggunaan material yang tidak sesuai;
3. Pemeliharaan dan perbaikan sulit untuk dilakukan karena semua support dijadikan satu dan di las permanen.
4. Desain support baru akan menggunakan material yang lebih kuat dan menyesuaikan font logo eksisting;
5. Desain support baru memudahkan pemeliharaan dan perbaikan dan masing-masing font logo bisa dilakukan perbaikan secara terpisah.

Rincian biaya yang kami lampirkan adalah berdasarkan penawaran dari kontraktor yang nantinya akan mengerjakan pekerjaan perbaikan dan redesain support logo. Waktu pengerjaan akan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan lapangan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,






Sudarto

Plt Ka IPSRS RS. Mata Undaan

Support logo eksisting





Rincian Biaya dan Anggaran
Perbaikan dan redesain support logo
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

No	Material	Satuan	Vol	Harga Satuan	Jumlah
1	UNP 10	Batang	9	475,000.00	4,275,000.00
2	Besi siku 3x3cm	Batang	10	78,000.00	780,000.00
3	Besi siku 4x4cm	Batang	4	105,000.00	420,000.00
4	Mur baut	Set	50	7,500.00	375,000.00
5	Dynabolt 10mm	Pcs	30	3,700.00	111,000.00
6	Sekrup/Blind Rivet				225,000.00
7	Cat besi				750,000.00
8	Perbaikan lampu dan huruf				400,000.00
9	Jasa				3,500,000.00
					10,836,000.00

Surabaya, 3 Mei 2021

SUGIONO