

No. 002/APM/KMT/I/20

RS. MATA MANAAN, JL. UDAAN KULON NO. 19 SURABAYA

Telah terima dari

TIGA JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

Uang sejumlah

Untuk Pembayaran

PENBAIKAN DRAINASE, BONGKAR PASANG AC, PENAMBAHAN FLESH AC

SURABAYA, 17 JANUARI 2020



Rp. 3.450.000,-

IMAN RAGIMAN MOER

ARVI PRATAMA MANDIRI
General Trading - Supplier - Service
Jl. Hayam Wuruk No. 24
Telp/Fax. 031 99534923 Surabaya





ARVI PRATAMA MANDIRI CV.

Air Conditioner - Mechanical - Electrical

Jl. Hayam Wuruk No. 24 Surabaya
Telp./Fax. 031-5615071

Surabaya, 21 Januari 2020

Nomor : 007/APM/SPH/1/20
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth.
Direktur RS Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No. 19 Peneleh, Genteng
Surabaya

Dengan hormat,

Menunjuk kwitansi no. 002/APM/KWT/1/20 tanggal 17 Januari 2020 dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran dengan nilai **Rp. 3.450.000,-** (**Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**) untuk pekerjaan bongkar pasang outdoor ac, perbaikan drainase, penggantian pipa refrigerant, pembersihan filter udara, unit ac indoor, outdoor, tes komisioning, penambahan freon.

Pembayaran mohon ditransfer ke rekening kami :

Bank : BNI
Alamat : Tanjung Perak
No. Rekening : 151501731
Atas Nama : Iman Rachman Noer

Demikian surat ini kami sampaikan, terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

CV. ARVI PRATAMA MANDIRI


Iman Rachman Noer
Direktur

**ARVI PRATAMA MANDIRI CV.****Air Conditioner - Mechanical - Electrical**Jl. Hayam Wuruk No. 24 Surabaya
Telp./Fax. 031-5615071

Surabaya, 17 Januari 2020

Kepada Yth.
Direktur RS Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No. 19 Peneleh, Genteng
Surabaya**INVOICE**
NO : 002/APM/INV/1/20

NO	KETERANGAN	HARGA		
		QTY	SATUAN	TOTAL
1	RUANG VIP Penambahan freon R 22			Rp 250.000
2	POLI APOTIK Perbaikan drainase			Rp 100.000
3	R. SAMPING LASIK, R 6 Jasa bongkar pasang outdoor ac split 1 pk	2 unit	Rp 300.000	Rp 600.000
4	KAMAR 306 Jasa bongkar ac split 1 pk (Indoor, Outdoor)	1 unit		Rp 300.000
5	APOTIK POLI Bongkar pasang ac split 1,5 pk Pipa Refrigerant 1/2 x 1/4	1 unit 4 mtr	Rp 100.000	Rp 900.000 Rp 400.000
6	SELASAR OK 1, KANTOR CSSD, LINEN, R. STERIL, R. ALAT STERIL, LORONG R. UPS, R. UPS 1, R. UPS 2, LOBBY LIFT, LOBBY OK, R. TUNGGU, R. GANTI STAF PRIA, R. GANTI STAFF WANITA, R. KEPALA OK, R. DOKTER OK, R. KONSULTASI, R. TUNGGU MASUK OK, SELASAR R. PERAWAT OK Pembersihan filter udara, unit ac indoor, outdoor, tes komisioning	18 unit	Rp 50.000	Rp 900.000
			TOTAL	Rp 3.450.000

TERBILANG : TIGA JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

CV. ARVI PRATAMA MANDIRI

Iman Rachman Noer



ARVI PRATAMA MANDIRI CV.
AIR CONDITIONER - MECHANICAL - ELECTRICAL
Jl. Hayam Wuruk No. 24 Surabaya Telp. 031-91086184
Telp./Fax. 031-5615071

SERVICE REPORT REPAIR :

Date : 2 - 01 - 2020

Customer : R.S. MATA UDAMAN
Address : Jl. UDAMAN KULON

Equipment : Air Conditioner
Model :

TYPE OF WORK
Jenis Pekerjaan

AC. Apotik poly


Field Performed
Keadaan dilapangan

- Kurang dingin fan under bedroom
mati sendiri

Work Performed
Kondisi Pekerjaan

Bongkar pasang AC 1,5 PK
(ganti AC. Geord.)

Service Recommendation
Sarana Service

No.	Material Supplied	Qty	Technician	Approved
1	PTPA Refrigeran 1/4 X 1/2	4m	EDY EDY PRIYANTO	

Date Approved :



ARVI PRATAMA MANDIRI CV.
AIR CONDITIONER - MECHANICAL - ELECTRICAL
Jl. Hayam Wuruk No. 24 Surabaya Telp. 031-91086184
Telp./Fax. 031 - 99634923

**SERVICE REPORT
CLEANING**

Date : 16 - 01 - 2020

Customer : R.S. DIATA UNDAAN Equipment : AC

Address : Jl. UNDAAN KULON NO 17-19 GBY

NO.	RUANGAN	MERK	TYPE	HP/LP	AMPERE	KONDISI			PETUGAS RUANGAN	KETERANGAN
						E	C	K		
1	SELASAR OKI	DAITSUBA SHI	SPLIT 1PK					B		Test. cuci filter dan debu
2	KANTOR EGSD	"	SPLIT 1PK					B		"
3	LIXEN	"	SPLIT 1PK					B		"
4	R STERIL	"	SPLIT 1PK					B		"
5	R. ALAT STERIL	"	SPLIT 2PK					B		"
6	LORONG R. UPS	"	SPLIT 2.5PK					B		"
7	R UPS 1	"	SPLIT 1.5 PK					B		"
8	R UPS 2		SPLIT 1PK					B		"
9										
10										

Saran-saran :

Customer

Tehnician

Egy
Edy.P.



ARVI PRATAMA MANDIRI CV.

AIR CONDITIONER - MECHANICAL - ELECTRICAL

Jl. Hayam Wuruk No. 24 Surabaya Telp. 031-91086184

Telp./Fax. 031 - 99534923

SERVICE REPORT CLEANING

Date : 16 - 01 - 2020

Customer : RY. MATA UNDARAN

Equipment : AC

Address : JL. UNDARAN KULON. 17 - 19 SDY

NO	RUANGAN	MERK	TYPE	HP/LP	AMPERE	KONDISI			PETUGAS RUANGAN	KETERANGAN
						E	C	K		
1	LOBY LIFT	MITSUBISHI	SPLIT 2.5 PK							test, cuci filter & debu
2	LOBY OK	"	SPLIT 2.5 PK							"
3	R TUNGGU	"	SPLIT 2.5 PK							"
4	R GANTI STAF. P.	"	SPLIT 1 PK							"
5	R. GANTI STAF. W	"	SPLIT 1 PK							"
6	R. KEPALA OK	"	SPLIT 1 PK							"
7	R. DOKTER R OK	"	SPLIT 2 PK							"
8	R KONSULTASI	"	SPLIT 1 PK							"
9	R FUNGSI MASUK OK	"	SPLIT 2.5 PK							"
10	SELISAR LUSTER OK	"	SPLIT 1 PK							"

Saran-saran :

Customer



Tehnician

