



**RS MATA
UNDAAN**

Surabaya, 13 Oktober 2020

Nomor : 1325/RSMU/DIR/X/2020
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Pemeriksaan Laboratorium (Kultur)

Yth. **Pimpinan Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto**
Jl. HOS Cokroaminoto No. 58 Mojokerto
di Tempat

Dengan hormat,

Berkaitan dengan persiapan pengoperasian dan monitoring rutin lingkungan RS. Mata Undaan Surabaya, maka kami sampaikan permohonan pemeriksaan laboratorium (kultur) yang sesuai pada lampiran surat ini.

Adapun teknis pelaksanaan pemeriksaan menyesuaikan jadwal dari Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto Surabaya. Sekiranya memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Wawan Supra Wismana, S.KM (Kepala Instalasi Sanitasi Lingkungan) di nomor telp. 031 5319619 ext. 413.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Plt. Direktur

dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp.M



Lampiran I

Nomor

: 1325 /RSMU/DIR/X/2020

Daftar Pemeriksaan Laboratorium (Kultur) RS. Mata Undaan Surabaya

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JUMLAH SAMPEL	NAMA RUANG	BAKU MUTU	ACUAN
1	Mikrobiologi Udara (<i>Air Count</i>)	11	- Kamar Operasi (8) - Penyimpanan Bahan Steril (1) - Selasar OK (2)	Ruang Operasi Kosong : 35 CFU/m ³	Permenkes No. 7 Tahun 2019
				Ruang CSSD : 200 CFU/m ³	Permenkes No. 1204 Tahun 2004
3	Usap HEPA filter/AC				
	a. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	8	Kamar Operasi (8)	Negatif	
b. Jamur	8	Negatif			
4	Usap Exhauster				
	a. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	8	Kamar Operasi (8)	Negatif	
b. Jamur	8	Negatif			
5	Usap lantai	8	Kamar Operasi (8)	0-5 CFU/cm ²	Permenkes No. 7 Tahun 2019
6	Usap dinding	8	Kamar Operasi (8)	0-5 CFU/cm ²	Permenkes No. 7 Tahun 2019

Hormat Kami,
Plt. Direktur

dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp.M