

PT. Sagara Artha Grup

WATER TREATMENT CONTRACTOR, MECHANICAL, ELECTRICAL, GENERAL SUPPLIER & OUTSOURCING

Office : Griya Masangan Asri B3 No. 9 Sidoarjo 61258

Telp. 0812 3031 0335, 0858 5975 0252

Email : pt.sagaraarthagrups1@gmail.com

INVOICE

INVOICE 0129/i/r-RSMU/SAG/06-2022

Project PENGECEKAN

Untuk RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
JL Undaan Kulon No 17-19
Surabaya 60274

SIDOARJO, 28 Desember 2022

NO PENAWARAN

0104/P/r-RSMU/SAG/IV/2021

KETERANGAN		JUMLAH	
pengecekan panel blower pengecekan dan pergantian filter blower penggantian oli blower SAG 90 (oli by owner) pengecekan motor sandcarbon dan filter pengecekan automatic backwash pengecekan output flow sandcarbon dan filter pengecekan panel blower	1 lot	Rp	800.000
		Rp	800.000

NO REK:

BCA CABANG PEPELEGI SIDOARJO

An. MUNDING BAYU W


4650361658

HORMAT SAYA,


DWI UTARI

NB: - 1/2 tagihan perawatan IPAL 3 bulan

- Nilai tagihan Rp. 800.000,00


(MUNDING S)

PT. Sagara Artha Grup

WATER TREATMENT CONTRACTOR, MECHANICAL, ELECTRICAL, GENERAL SUPPLIER & OUTSOURCING

Office : Griya Masangan Asri B3 No. 9 Sidoarjo 61258

Telp. 0812 3031 0335, 0858 5975 0252

Email : pt.sagaraarthagrup1@gmail.com

KWITANSI

0106/K/r-RSMU/SAG/IX/2022

Sudah terima dari : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
terbilang : #Delapan ratus ribu rupiah#
untuk pembayaran : Perawatan IPAL

uang sejumlah : Rp 800.000

NO REK:

BCA CABANG PEPELEGI SIDOARJO

An. MUNDING BAYU W

4650361658

Sidoarjo, 28 Desember 2022



Dwi Utari



PT. Sagara Artha Grup


WATER TREATMENT CONTRACTOR, MECHANICAL, ELECTRICAL, GENERAL SUPPLIER & OUTSOURCING
Office : Griya Masangan Asri B3 No. 9 Sidoarjo 61258
Telp. 0812 3031 0335, 0858 5975 0252
Email : pt.sagaraarthagrupal@gmail.com

LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMERIKSAAN PERALATAN IPAL DAN AIR BERSIH

Tanggal Pelaksanaan: 28 Desember 2022

JENIS PERALATAN	NAMA PEKERJAAN	KONDISI PERALATAN		KETERANGAN
		BAIK	RUSAK	
				Blower 1 R = 7.2A RS = 399 v
	a. Pengecekan panel dan amper meter blower	✓		S = 7.54 ST = 402 v
				T = 7.3A SN = 399 v
	b. Pengecekan dan pergantian filter blower		✓	
				Blower 2 R = 5.7A RS = 399 v
	c. Pergantian oli blower SAE 90(oli by owner)	✓		S = 6.0 A ST = 402 v
	d. Pengecekan motor sand carbon dan filter	✓		T = 5.8A SN = 399 v
				Penggantian Filter Blower Baru
	e. pengecekan automatic backwash	✓		
	f. pengecekan output flow panel dan filter	✓		

Surabaya, 28 Desember 2022


.....
D.F.F

Pihak I,
RUMAH SAKIT UNDAAN SURABAYA

Pelaksana Pekerjaan

.....
PT. SAGARA ARTHA GRUP

Pihak II,
PT.SAGARA ARTHA GRUP