

PT. Sagara Artha Grup

WATER TREATMENT CONTRACTOR, MECHANICAL, ELECTRICAL, GENERAL SUPPLIER & OUTSOURCING

Office : Griya Masangan Asri B3 No. 9 Sidoarjo 61258

Telp. 0812 3031 0335, 0858 5975 0252

Email : pt.sagaraarthagrups1@gmail.com

KWITANSI

0116/K/r-RSMU/SAG/III/2023

Sudah terima dari : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
terbilang : #Delapan ratus ribu rupiah#
untuk pembayaran : Perawatan IPAL

uang sejumlah : Rp 800.000


NO REK:
BCA CABANG PEPELEGI SIDOARJO
An. MUNDING BAYU W
4650361658

Sidoarjo, 16 Maret 2023



Dwi Utari

NB: - tagihan perawatan rutin IPAL (per 3 bulan)
di Bln Maret 2023


18/3/23
Wawan S.



PT. Sagara Artha Grup

WATER TREATMENT CONTRACTOR, MECHANICAL, ELECTRICAL, GENERAL SUPPLIER & OUTSOURCING

Office : Griya Masangan Asri B3 No. 9 Sidoarjo 61258

Telp. 0812 3031 0335, 0858 5975 0252

Email : pt.sagaraarthagrup1@gmail.com

INVOICE

INVOICE 0116/i/r-RSMU/SAG/03-2023

Project PENGECEKAN

Untuk RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
JL Undaan Kulon No 17-19
Surabaya 60274

SIDOARJO, 16 Maret 2023

KETERANGAN		JUMLAH	
pengecekan panel blower pengecekan dan pergantian filter blower penggantian oli blower SAG 90 (oli by owner) pengecekan motor sandcarbon dan filter pengecekan automatic backwash pengecekan output flow sandcarbon dan filter pengecekan panel blower	1 lot	Rp	800.000
		Rp	800.000

NO REK:

BCA CABANG PEPELEGI SIDOARJO

An. MUNDING BAYU W

4650361658

HORMAT SAYA,

PT. SAGARA ARTHA GRUP

DWI UTARI



PT. Sagara Artha Grup

WATER TREATMENT CONTRACTOR, MECHANICAL, ELECTRICAL, GENERAL SUPPLIER & OUTSOURCING
Office : Griya Masangan Asri B3 No. 9 Sidoarjo 61258
Telp. 0812 3031 0335, 0858 5975 0252
Email : pt.sagaraarthagrupal@gmail.com

LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMERIKSAAN PERALATAN IPAL DAN AIR BERSIH

Tanggal Pelaksanaan: 16 Maret 2023

JENIS PERALATAN	NAMA PEKERJAAN	KONDISI PERALATAN		KETERANGAN
		BAIK	RUSAK	
				Blower no 1 Bau valve ada kebocoran
	a. Pengecekan panel dan amper meter blower			Blower 1 R : 6.0 RS : 399
	b. Pengecekan dan pergantian filter blower			S : 6.2 ST : 902 T : 6.0 SW : 399
	c. Pergantian oli blower SAE 90(oli by owner)			
	d. Pengecekan motor sand carbon dan filter			Blower 2 R : 5.6 RS : 399
	e. pengecekan automatic backwash			S : 5.5 ST : 902 T : 5.0 SW : 399
	f. pengecekan output flow panel dan filter			

Surabaya, 16 Maret 2023

WAWAN S.....

Pihak I,
RUMAH SAKIT UNDAAN SURABAYA

Pelaksana Pekerjaan

PT. SAGARA ARTHA GRUP
Pihak II, Ruslika
PT.SAGARA ARTHA GRUP