



# PT. Sagara Artha Grup

WATER TREATMENT CONTRACTOR, MECHANICAL, ELECTRICAL, GENERAL SUPPLIER & OUTSOURCING

Office : Griya Masangan Asri B3 No. 9 Sidoarjo 61258

Telp. 0812 3031 0335, 0858 5975 0252

Email : pt.sagaraarthagrup1@gmail.com

## KWITANSI

0118/K/r-RSMU/SAG/X/III/2024

Sudah terima dari : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
terbilang : #Delapan ratus ribu rupiah#  
untuk pembayaran : Perawatan IPAL

uang sejumlah : Rp 800.000

NB :- 2 biaya perawatan IPAL Tribulan I 2024

429

NO REK:

BCA CABANG PEPELEGI SIDOARJO

An. MUNDING BAYU W

4650361658

Sidoarjo, 18 Maret 2024



Dwi Utari

# PT. Sagara Artha Grup

WATER TREATMENT CONTRACTOR, MECHANICAL, ELECTRICAL, GENERAL SUPPLIER & OUTSOURCING

Office : Griya Masangan Asri B3 No. 9 Sidoarjo 61258

Telp. 0812 3031 0335, 0858 5975 0252

Email : pt.sagaraarthagrup1@gmail.com

## INVOICE

INVOICE 0118/i/r-RSMU/SAG/12-2023

Project PENGECEKAN

Untuk RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
JL Undaan Kulon No 17-19  
Surabaya 60274

Sidoarjo, 18 Maret 2024

KETERANGAN		JUMLAH	
pengecekan panel blower pengecekan dan pergantian filter blower penggantian oli blower SAG 90 ( oli by owner) pengecekan motor sandcarbon dan filter pengecekan automatic backwash pengecekan output flow sandcarbon dan filter pengecekan panel blower	1 lot	Rp	800.000
		Rp	800.000

NO REK:

BCA CABANG PEPELEGI SIDOARJO

An. MUNDING BAYU W

4650361658

HORMAT SAYA,  
  
**PT. SAGARA ARTHA GRUP**  
DWI UTARI



# PT. Sagara Artha Grup

WATER TREATMENT CONTRACTOR, MECHANICAL, ELECTRICAL, GENERAL SUPPLIER & OUTSOURCING  
Office : Griya Masangan Asri B3 No. 9 Sidoarjo 61258  
Telp. 0812 3031 0335, 0858 5975 0252  
Email : pt.sagaraarthagrupal@gmail.com

## LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMERIKSAAN PERALATAN IPAL DAN AIR BERSIH

Tanggal Pelaksanaan: 18 Maret 2024

JENIS PERALATAN	NAMA PEKERJAAN	KONDISI PERALATAN		KETERANGAN
		BAIK	RUSAK	
	a. Pengecekan panel dan amper meter blower	✓		Blower 1 R. 7.1 S. 7.2 T. 6.9 Blower 2 R. 6.3 S. 6.2 T. 5.7
	b. Pengecekan dan pergantian filter blower	✓		
	c. Pergantian oli blower SAE 90(oli by owner)	✓		ganti oli sae 90 5 liter
	d. Pengecekan motor sand carbon dan filter			
	e. pengecekan automatic backwash	✓		
	f. pengecekan output flow panel dan filter	✓		

Surabaya, 18 Maret 2024

.....  
Pihak I,  
RUMAH SAKIT UNDAAN SURABAYA

Pelaksana Pekerjaan

  
  
SAGARA ARTHA GRUP  
Pihak II,  
PT.SAGARA ARTHA GRUP