



PT. Sagara Artha Grup

WATER TREATMENT CONTRACTOR, MECHANICAL, ELECTRICAL, GENERAL SUPPLIER & OUTSOURCING

Office : Griya Masangan Asri B3 No. 9 Sidoarjo 61258

Telp. 0812 3031 0335, 0858 5975 0252

Email : pt.sagaraarthagrupal@gmail.com

INVOICE

INVOICE 0129/i/r-RSMU/SAG/06-2022

Project PENGECEKAN

Untuk RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
JL Undaan Kulon No 17-19
Surabaya 60274

Sidoarjo, 15 Juni 2023

KETERANGAN		JUMLAH	
pengecekan panel blower pengecekan dan pergantian filter blower penggantian oli blower SAG 90 (oli by owner) pengecekan motor sandcarbon dan filter pengecekan automatic backwash pengecekan output flow sandcarbon dan filter pengecekan panel blower	1 lot	Rp	800.000
		Rp	800.000

NO REK:

BCA CABANG PEPELEGI SIDOARJO


An. MUNDING BAYU W

4650361658

HORMAT SAYA,

DWI UTARI

NB: -> biaya perawatan bakale IPAL

 15/6 '23
WAWAN S.

PT. Sagara Artha Grup

WATER TREATMENT CONTRACTOR, MECHANICAL, ELECTRICAL, GENERAL SUPPLIER & OUTSOURCING

Office : Griya Masangan Asri B3 No. 9 Sidoarjo 61258

Telp. 0812 3031 0335, 0858 5975 0252

Email : pt.sagaraarthagrups1@gmail.com

KWITANSI

0115/K/r-RSMU/SAG/VI/2023

Sudah terima dari : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
terbilang : #Delapan ratus ribu rupiah#
untuk pembayaran : Perawatan IPAL

uang sejumlah : Rp 800.000

NO REK:
BCA CABANG PEPELEGI SIDOARJO
An. MUNDING BAYU W
4650361658

Sidoarjo, 15 Juni 2023



Dwi Utari



PT. Sagara Artha Grup


WATER TREATMENT CONTRACTOR, MECHANICAL, ELECTRICAL, GENERAL SUPPLIER & OUTSOURCING
Office : Griya Masangan Asri B3 No. 9 Sidoarjo 61258
Telp. 0812 3031 0335, 0858 5975 0252
Email : pt.sagaraarthagrupal@gmail.com

LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMERIKSAAN PERALATAN IPAL DAN AIR BERSIH

Tanggal Pelaksanaan: 15 Juni 2023

JENIS PERALATAN	NAMA PEKERJAAN	KONDISI PERALATAN		KETERANGAN	
		BAIK	RUSAK	Blower 1	Blower 2
	a. Pengecekan panel dan amper meter blower	✓		R : 2.1 S : 2.2	R : 5.8 S : 6.6
	b. Pengecekan dan pergantian filter blower		✓	T : 2.1 Penggantian Filter Baru	T : 5.9
	c. Pergantian oli blower SAE 90(oli by owner)	✓			
	d. Pengecekan motor sand carbon dan filter	✓			
	e. pengecekan automatic backwash	✓			
	f. pengecekan output flow panel dan filter	✓			

Surabaya, 15 Juni 2023


15/6/23
Wawan S.

Pihak I,
RUMAH SAKIT UNDAAN SURABAYA

Pelaksana Pekerjaan

.....

Pihak II,
PT.SAGARA ARTHA GRUP